

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Самарской области

**Предписание №05/17 от 21 января 2022г.  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно – эпидемиологический надзор**

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (МБОУ Школа №36 г.о. Самара) расположенного по адресу: 443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, 278, 443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, 276 выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятия
<b>443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, 276</b>	
1.	Обеспечить массу порций для детей 7-11 в соответствии с требованиями приложение №9, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
2.	Обеспечить полы в спортивных залах (малый, большой), раздевальных при спортивном зале, в рекреациях без дефектов и повреждения, выполнить из материалов, позволяющих проводить влажную обработку и дезинфекцию согласно требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3.	Обеспечить внутреннюю отделку в соответствии с требованиями: - устранить дефекты и повреждения стен и потолков в большом и малом спортивном зале, раздевальных при спортивном зале; - устранить дефекты и повреждения отделки (имеются трещины штукатурки, краски, кафель со сколами, местами отсутствуют плитки) стен и потолков в туалетах на 1 – 4 этажах; - устранить дефекты и повреждения отделки (имеются трещины штукатурки, краски) стен и потолков в рекреациях на 1 – 4 этажах; - устранить дефекты и повреждения подоконников, рам и откосов на окнах в рекреациях согласно требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
4.	Обеспечить конструкция окон в рекреациях, обеспечивающую возможность проведения проветривания помещений в любое время года (фрамуги не открываются, заклеены скотчем) согласно требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20
5.	Оборудовать отопительные приборы в спортивных залах ограждающими устройствами (из материалов, безвредных для здоровья детей) согласно требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20
6.	Обеспечить остекление окон в рекреациях и туалетах из цельного стекла согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20
7.	Проводить чистку оконных стекол в спортивном, актовом зале по мере их загрязнения (окна не открываются, между рамами пыль) в соответствии с требованиями п.2.8.3. СП 2.4.3648-20
8.	Обеспечить проветривание в течение не менее 10 минут после каждого занятия в спортивном, актовом зале (фрамуги не открываются) согласно требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20

**443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, 278**

9.	Обеспечить внутреннюю отделку обеденного зала в соответствии с требованиями: устранить дефекты, повреждения отделки стен, потолков, пола в соответствии с требованиями п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
10.	Оборудовать собственную территорию по периметру забором согласно требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
11.	Обеспечить покрытие столов и стульев в кабинете биологии без дефектов и повреждений, позволяющее проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; п. 2.4.3.
12.	Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
13.	Обеспечить целостность столов и стульев обеденного зала согласно требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20
14.	Обеспечить полы в спортивных залах (малый, большой), раздевальных при спортивном зале, в рекреациях, в кабинете физики без дефектов и повреждения, выполнить из материалов, позволяющих проводить влажную обработку и дезинфекцию согласно требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
15.	Обеспечить внутреннюю отделку в соответствии с требованиями: - устранить дефекты и повреждения стен и потолков в большом и малом спортивном зале, раздевальных при спортивном зале; - устранить дефекты и повреждения отделки (имеются трещины штукатурки, краски, кафель со сколами, местами отсутствуют плитки) стен и потолков в туалетах на 1 – 4 этажах; - устранить дефекты и повреждения отделки (имеются трещины штукатурки, краски) стен и потолков в рекреациях на 1 – 3 этажах; - устранить дефекты и повреждения подоконников, рам и откосов на окнах в рекреациях согласно требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
16.	Обеспечить конструкция окон в рекреациях, в библиотеке обеспечивающую возможность проведения проветривания помещений в любое время года (фрамуги не открываются, заклеены скотчем) согласно требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20
17.	Оборудовать отопительные приборы в спортивных залах ограждающими устройствами (из материалов, безвредных для здоровья детей) согласно требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20
18.	Обеспечить остекление окон в рекреациях и туалетах из цельного стекла согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20
	Проводить чистку оконных стекол в спортивном, актовом зале по мере их загрязнения (окна не открываются, между рамами пыль) в соответствии с требованиями п.2.8.3. СП 2.4.3648-20
19.	Обеспечить проветривание в течение не менее 10 минут после каждого занятия в спортивном, актовом зале (фрамуги не открываются) согласно требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20
20.	Оборудовать демонстрационные столы в учебных кабинетах физики и химии защитными бортиками по наружному краю стола. Демонстрационные столы обеспечить покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудовать вытяжными шкапами согласно требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (МБОУ Школа №36 г.о. Самара) расположенное по адресу: 443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, 278; 443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, 276

**со сроком исполнения предписания №05/17 от 21.01.2022г. – 01.08.2024г.**

Предписание может быть обжаловано:

- в 15 - ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 с.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил: 21.01.2022г.

директор МБОУ Школа №36 г.о. Самара Шинкарева Марина Александровна \_\_\_\_\_

(руководитель, должностное лицо, уполномоченное руководителем) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Подписи лиц, проводивших проверку: Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор: главный специалист эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Душаева Наталья Валерьевна \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

