

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара  
(443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45а т. 266-72-69, (код 846))

**Предписание № 180/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ**  
**«ШКОЛА № 36 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»**  
**ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы Мамыкина А.С. № 180 от 28.02.2018 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «04» апреля 2018; проведена проверка Золотухиным Алексеем Николаевичем – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара, помещений и территорий МБОУ Школа №36 г.о. Самара, расположенных по адресу: 443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, 276

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ Школа №36 г.о. Самара-Чикановской Светланой Александровной, заместителем директора по АХЧ Тагиевой Людмилой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения тамбуров выходов с первого этажа не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, ч. 4; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное), п. А.4; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных	03.12.2018	

		Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 61		
2.	Применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, без технической документации на отделку путей эвакуации (тамбур выхода из малого спортивного зала)	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3. ч. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	03.12.2018	
3.	В четырехэтажной части здании школы, на втором, третьем и четвертом этажах, при длине более 60 метров, общие коридоры не разделены противопожарными перегородками 2-го типа	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», ст. 2, Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, СНиП 21-01-97* п. 6. 26* В коридорах, указанных в 6.9, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по <u>СНиП 2.04.05</u> , но не должна превышать 60 м. .	03.12.2018	
4.	На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию.	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	03.12.2018	
5.	Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа(фактически установлено СОУЭ 3-го типа и 2-го типа)	Нарушение: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2; СП 3.13130.2009 п.7 таб. 2; НПБ 104-03 п. 4.1, п.5.1	03.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
городского округа Самара управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
старший лейтенант внутренней службы Золотухин А.Н.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

« 04 » апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Школы № 36» г.о. Самара Чикановская С.А.



(должность, фамилия, инициалы)

« 04 » апреля 2018 г.