

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
(443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45а т. 266-72-69, (код 846))

Предписание № 181/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«ШКОЛА № 36 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы Мамыкина А.С. № 181 от 28.02.2018 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «04» апреля 2018; проведена проверка Золотухиным Алексеем Николаевичем – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара, помещений и территорий МБОУ Школа №36 г.о. Самара, расположенных по адресу: 443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, 278

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ Школа №36 г.о. Самара-Чикановской Светланой Александровной,
заместителем директора по АХЧ – Тагиевой Людмилой Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, без технической документации на отделку путей эвакуации (стены коридоров 2,3,4 этажей в четырехэтажной части школы)	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному	03.12.2018	

		закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.		
2.	На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию.	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 п. 61	03.12.2018	
3.	Отсутствует ограждения с перилами на лестнице центрального входа (высота лестницы более 45 см.).	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», ст. 2, Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4, СНиП 21-01-97* п. 6. 28*. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.	03.12.2018	
4.	Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа(фактически установлено СОУЭ 3-го типа)	Нарушение: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2; СП 3.13130.2009 п.7 таб. 2; НПБ 104-03 п. 4.1, п.5.1	03.12.2018	
5.	В четырехэтажной части здании школы, на третьем и четвертом этажах, при длине более 60 метров, общие коридоры не разделены противопожарными перегородками 2-го типа	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», ст. 2, Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, СНиП 21-01-97* п. 6. 26*. В коридорах, указанных в 6.9, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по <u>СНиП 2.04.05</u> , но не должна превышать 60 м.	03.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы Золотухин А.Н.



(Handwritten signature)
(подпись)

« 04 » апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Школа № 36» г.о. Самара - Чикановская С.А.

(должность, фамилия, инициалы)



« 04 » апреля 2018 г.