



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Самарской области**

(Главное управление МЧС России по Самарской области)

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(ОНД и ПР по г.о. Самара)**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443017 г. Самара, ул. Балаковская, 45 А, тел. (846) 266-72-69 e-mail: 1NDPR@mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1189/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа
№ 36 с углубленным изучением отдельных предметов»

городского округа Самара(корпус 2)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича

№ 1189 от «29» сентября 2021 года

в период с «09» октября 2021 г. по «15» октября 2021 г.

Никитиной Светланой Вадимовной – инспектором отдела надзорной деятельности

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной

органа государственного пожарного надзора)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору).

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовала директор контролируемого лица Шинкарева Марина

Александровна (приказ от 01.09.2020 № 430-М)

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Специальная программа обучения пожарно-технического минимума не согласована с территориальным органом МЧС России	Нарушение: п. 53 Приказа МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.08.2022	
2.	Не ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором должна вноситься информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479(далее - ППР в РФ)	01.08.2022	
3.	Для отделки путей эвакуации на 2-м и 3-м этажах (стены коридоров, лестничная клетка) применяется строительный материал (краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а так же о мерах пожарной безопасности при обращении с ним	Нарушение: ст. 134 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123)	01.08.2022	
4.	Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	Нарушение: ст. 88 ФЗ № 123, п. 7 таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.08.2022	

5.	Планы эвакуации эксплуатируются более 5 лет	Нарушение: п. 7.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»	01.08.2022	
6.	В четырехэтажной части здания школы на 3-ем и 4-ом этажах при длине более 60 м общие коридоры не разделены противопожарными перегородками 2-го типа	Нарушение: ст. 2 ФЗ № 123; п. 4.3.5, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	
7.	Ширина дверных проемов из актового зала в коридор составляет менее 1,2 м (по факту 0,83)	Нарушение: п. 4.2.19, СП 1.13130.2020	01.08.2022	
8.	Места размещения ручных пожарных извещателей и огнетушителей не обозначены знаками пожарной безопасности	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; Приложение К (обязательное). Знаки пожарной безопасности. Таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015; п. 23	01.08.2022	
9.	На объекте защиты огнетушители расположены на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	01.08.2022	
10.	В подсобных помещениях с 1-го по 4-ый этажи используются светильники со снятым колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника	Нарушение: 35 (в) ППР в РФ	01.08.2022	
11.	В тамбурах эвакуационных выходов используются светильники со снятым колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника	Нарушение: п. 35 (в) ППР в РФ	01.08.2022	
12.	Над эвакуационными выходами 1-го этажа (левого и правого крыла) отсутствуют световые оповещатели «Выход»	Нарушение: ст. 84 ч. 1 п. 3; ФЗ №123-ФЗ; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.08.2022	

13.	Над эвакуационным выходом столовой отсутствует световой оповещатель «Выход»	Нарушение: ст. 84 ч. 1 п. 3; ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.08.2022	
14.	Над эвакуационным выходом библиотеки отсутствует световой оповещатель «Выход»	Нарушение: ст. 84 ч. 1 п. 3; ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.08.2022	
15.	Над эвакуационными выходами актового зала отсутствуют световые оповещатели «Выход»	Нарушение: ст. 84 ч. 1 п. 3; ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.08.2022	
16.	Над эвакуационным выходом спортивного зала отсутствует световой оповещатель «Выход»	Нарушение: ст. 84 ч. 1 п. 3; ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.08.2022	
17.	Двери эвакуационных выходов не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа	Нарушение: п. 26 ППР в РФ	01.06.2022	
18.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (серверная).	Нарушение: ст. 88 ФЗ № 123	01.08.2022	
19.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (архив)	Нарушение: ст. 88 ФЗ № 123	01.08.2022	
20.	Руководитель организации не обеспечил проведение обработки строительных конструкций (актовый зал)	Нарушение: п. 13 ППР в РФ	01.08.2022	

21.	В помещении теннисной применяется строительный материал (дсп) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а так же о мерах пожарной безопасности при обращении с ним	Нарушение: ст. 134 ФЗ № 123	01.08.2022	
22.	Противопожарная дверь электропитываемой, не оборудована приспособлением для самозакрывания	Нарушение: ч. 8 ст. 88 ФЗ № 123	01.08.2022	
23.	Двери ведущие на лестничную клетку не оборудованы приспособлением для самозакрывания (1-й этаж, левое крыло)	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
24.	Ширина эвакуационного выхода из спортзала менее 1,2 м (фактически 0,8 м)	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Школа № 36» г. о. Самара
Шинкарева Марина Александровна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц))
профилактической работы по городскому округу Самара
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской
области (государственный инспектор городского округа
Самара по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы
Никитина Светлана Вадимовна



(подпись)